



Technické služby Litvínov s.r.o.

S.K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov
IČO : 25423835, DIČ : CZ25423835

Váš dopis zn.:
Ze dne: 21.6.2019

Jan Dušek
BPO spol. s.r.o.
Lidická 1239
363 01 Ostrov

Vyřizuje: Technik VO
Petr Erlitz
Mobil: 734407225
E-mail: erlitz@tslitvinov.cz

Věc: Vyjádření ke stavebnímu řízení.

Akce: „ K1701 Stavební úpravy komunikací okrsků ul. Vančurova, Seifertova, Máchova, Josefa Hory v Litvínově“

Souhlasíme s výše jmenovanou stavbou.



Technické služby Litvínov s.r.o. má na zájmovém území uloženy kabelové trasy a zařízení veřejného osvětlení. Požadujeme dodržení těchto podmínek.

- 1 – Před zahájením zemních nebo jiných prací investor zajistí přímo na staveništi vytyčení polohy podzemního vedení kabelové trasy veřejného osvětlení.
- 2 – Při provádění prací učinit veškerá opatření tak, aby se těmito pracemi předešlo poškození vedení kabelové trasy veřejného osvětlení.
- 3 – Uvědomit Technické služby Litvínov s.r.o. o zahájení prací 15 dnů předem.
- 4 – Upozornit pracovníky při výkopu zemních prací na to, aby dbali co nejvyšší opatrnosti.
- 5 – Odkryté zařízení veřejného osvětlení musí být řádně zabezpečeno před poškozením, každé poškození musí být neprodleně naší společností nahlášeno. **Veškeré náklady na opravu nebo přeložku kabelu a zařízení veřejného osvětlení hradí investor v plné výši.**
- 6 – Zemina pod vedením musí být hutněna a před zakrytím vedení a záhozem musí být Technické služby Litvínov s.r.o. vyzvána k provedení kontroly vedení veřejného osvětlení, zda není viditelně poškozeno. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku.
- 7 – Musí být dodržena ČSN zemní práce a ČSN prostorová úprava vedení technického vybavení.
- 8 – Ukončení prací musí být písemně oznámeno Technické služby Litvínov s.r.o.
- 9 – V příloze zasíláme orientační zákres kabelového vedení veřejného osvětlení.
- 10 – **Zařízení a kabelové trasy veřejného osvětlení musí být respektované.**

S pozdravem

V Litvínově
Dne: 24.6. 2019

Technik VO: Petr Erlitz

 **Technické služby Litvínov**
s.r.o.
S.K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov
IČO: 254 23 835 

Petr Erlitz

Od: Dušek Jan <jan.dusek@bpo.cz>
Odesláno: 21. června 2019 8:53
Komu: Petr Erlitz (erlitz@tslitvinov.cz)
Předmět: FW: K1701 Stavební úpravy komunikací okrsků ul. Vančurova, Seifertova, Máchova, Josefa Hory v Litvínově - projektová dokumentace - 1. etapa
Přílohy: Průvodní zpráva přílohy 11.docx; C1-C5 Situace.zip

Hezký den

V příloze zasílám k uvedené stavbě:

- Průvodní zprávu
- Celkovou situaci stavby
- Koordinační situace stavby+ katastrální situace stavby – 2+ díly

Předmětem stavby je rekonstrukce komunikací ve stejných výškových a šířkových parametrech jako dnes (niveleta je tedy zachována), **kabely ve Vaší správě jsou zakresleny v koordinačních situacích**

Dovolím si Vás touto formou požádat o Vaše stanovisko k uvedené stavbě

S pozdravem

Jan Dušek
Vedoucí projektu

<http://www.bpo.cz/>
dusek@bpo.cz

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239, 363 01 Ostrov, CZ
tel.: +420 602 403 083
+420 353 675 222
fax: +420 353 612 416