


TABULKA SOUŘADNIC (JTSK)		
Ozn.	Y	X
1	791968.78	979070.56
2	791968.02	979073.70
3	791965.25	979085.28
4	791950.90	979081.58
5	791999.12	979093.67
6	791998.59	979095.77
7	791996.55	979095.24
8	791994.09	979095.24
9	791996.20	979105.07
10	792002.02	979106.58
11	792003.08	979105.51
12	792012.92	979109.38
13	792012.62	979110.77
14	792015.17	979111.43
15	792015.74	979111.36
16	792042.87	979118.37
17	792043.33	979119.55
18	791990.71	979103.50
19	791989.98	979104.71
20	791983.36	979102.99
21	791983.56	979104.14
22	791958.86	979096.63
23	791938.00	979091.24
24	791936.43	979092.00
25	791995.61	979107.45
26	791993.91	979114.35
27	791993.68	979115.29
28	791991.74	979123.17
29	791989.09	979122.49
30	791956.12	979113.94
31	791957.61	979113.36
32	791928.75	979106.93
33	791928.56	979105.87
34	792000.94	979125.53
35	792000.09	979129.26
36	791988.11	979126.19
37	791986.43	979125.74
38	791985.31	979136.81
39	791983.58	979136.37
40	791982.73	979146.56
41	791980.26	979149.24



LEGENDA:

TRASA KABELU NN	
CHRÁNIČKA	
OZNAČNÍK BUS / TRAM	
ŠACHTA	

POZN.:

Kabely NN budou v celé délce trasy uloženy v ochranných korugovaných trubkách 40/32mm.
Trasy optokabelu jsou v převážné části shodné s trasou kabelů NN, podrobně optokabely viz SO 461 Informační systém.

Proudová soustava a napětí:

3~ + PE+N, 3x400/231 V, 50 Hz, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :

Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Změna:		Název změny:		Datum:		Provedl:	
						Podpis:	
Investor, objednatel: MĚSTO LITVÍNŮV Městský úřad Litvínov Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov				Inženýrská činnost: METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2			
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz							
HIP: Ing. Kamil Orálek tel.: 296 154 217 Stupeň: PDPS				Podpis: Název a účel díla: VÝSTAVBA DOPRAVNÍHO TERMINÁLU MĚSTA LITVÍNŮV			
Zpracovatelský útvar: S71 - elektro tel.: 296 154 158 Vedoucí útvaru: Ing. Jan Kahuda 				Název části díla: DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 STAVEBNÍ ČÁST D.1.5 650 - Objekty drah SO 663 - Elektrická zařízení zastávkových označníků, IS a cykloboxů			
Odpovědný projektant: Jan Říha 				Podpis: Název přílohy: Vytyčovací výkres			
Vypracoval: Jan Říha 				Podpis: 			
Skart. znak: V20/2040		Datum: 11/2019		Změna: -			
Počet formátů: 3x A4		Měřítko: 1:500		IČD:		Číslo příl.: 003	
				19		7334	
				001		04	
				01		67	