

Váš dopis zn. / Your letter ref.: e-mail
Ze dne / Date: 9.12.2013
Naše zn. / Our ref.: CZT/391/2013/Ža
Soubor / File:
Vyřizuje / Disposition: Zdeněk Žák
Telefon / Phone number: 476 447 229
Fax / Fax:
E-mail / E-mail: zdenek.zak@setep.cz
Místo odeslání / Site: Most - Komořany
Datum / Date: 9.12.2013

Městský úřad Litvínov
Iveta Dunovská
referent odboru investic a regionálního
rozvoje
náměstí Míru 11
436 01 Litvínov

Věc: Žádost o vyjádření k návrhu umístění herního prvku na ploše u 3. ZŠ v Litvínově


Na základě Vaší žádosti o vyjádření z důvodu umístění herního prvku nad zařízením pro rozvod tepla sdělujeme následující:

- V dotčeném zájmovém území navrhované atrakce se nachází zařízení pro rozvod tepla v majetku Severočeské teplárenské, a.s. Jedná se o horkovodní přípojku 2 x DN 80 pro výměníkovou stanici, která je umístěna v objektu 3. ZŠ. Horkovod není uložen v topném kanálu, jak popisujete v žádosti, ale je proveden v bezkanálové technologii LEBIT, zákres trasy horkovodu, vč. vyznačeného ochranného pásma Vám zasíláme v přiložené situaci.
- V tomto případě opravdu není vhodné umístit výše uvedenou atrakci nad tímto zařízením, navíc je v této části primárních rozvodů horkovodní potrubí v havarijním stavu a naše společnost plánuje v r. 2014 provést jeho výměnu.
- Pokud trváte na umístění herního prvku v tomto prostoru, pak musí být umístěn mimo ochranné pásmo zařízení pro rozvod tepla, které je stanoveno energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepla ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.

Pozn.: platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vystavení.

S pozdravem

Severočeská teplárenská, a.s.
Most, Komořany, Teplárenská 2,
PSČ 434 03
IČ 28733118 (5)


Radek Řehák
správce CZT
Severočeská teplárenská, a.s.

1:500

Severočeská teplárenská, a.s.
Most, Komořany, Teplárenská 2,
PSC 434 03
IČ 28733118 (5)

9.12.2015

[Handwritten signature]

