

Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

odbor životního prostředí



MELTX00QJOVB

Spis. zn.: OŽP/6455/2019/BUP/231.1.1/ZS-395
Čj.: MELT/65128/2019/OŽP/BUP/ZS/231.1.1-3

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Petra Burešová
Telefon: 476 767 891
E-mail: petra.buresova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Ing. Petra Burešová

Datum: 13.09.2019

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě žádosti, kterou podala právnická osoba **Město Litvínov, IČO 00266027, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov - Horní Litvínov**, zastoupená na základě plné moci společností METROPROJEKT Praha a.s., IČO 45271895, náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha - Nové Město podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, toto

souhlasné závazné stanovisko k umístění a povolení stavby

podle ustanovení § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

pro stavbu „**Výstavba dopravního terminálu města Litvínov**“ v kraji Ústeckém, v okrese Most, v obci Litvínov, v katastrálním území Horní Litvínov, na pozemcích parc. č. 2591/2, 2396/2, 2396/7, 2396/19, 2396/46, 2806, 2592/1, 2396/250, 2591/1, 2589, 2590, 2396/3, 2583/31, 2583/11, 2583/12, 2583/34, 2583/5, 2583/33, 2583/4, 2481/2, 2583/28, 2584; ČHP 1-14-01-0200-0-00, vodní útvar povrchových vod „Bílý potok od pramene po tok Bílina“ ID OHL_0800, vodní útvar podzemních vod „Mostecká pánev – severní část“ ID 21310, **za těchto podmínek:**

- 1) Během výstavby ani provozem nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
- 2) Bude umožněn odběr vzorků vypouštěné odpadní vody za odlučovačem ropných látek (odběrné místo s volným paprskem přepadající vody).
- 3) Ve vypouštěných vodách z odlučovače ropných látek bude dodržena následující max. limitní hodnota vypouštěného znečištění $C_{10} - C_{40}$, a to 5 mg/l.
- 4) 2 x ročně bude provedena kontrolní prohlídka stavu a funkčnosti ORL oprávněnou osobou, přičemž bude o kontrolní prohlídce zpracován protokol hodnotící provozuschopnost ORL, popř. navrhuje servisní opatření. Protokol o kontrolní prohlídce bude 1 x ročně předkládán Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, odbor VH plánování a vodoprávnímu úřadu.
- 5) Bude dodržován provozní řád ORL.
- 6) Provozní řád ORL bude v dostatečném předstihu předložen Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov k vyjádření a následně bude předložen k žádosti o užívání stavby.

- 7) Do zprovoznění stavby bude vyřešena likvidace zachycených kalů v sedimentační jímce a ropných látek a ropou kontaminovaných kalů z odlučovače ropných látek, např. smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů.
- 8) Po osazení odlučovače ropných látek bude odzkoušen na nepropustnost dle ČSN 75 0905 „Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží“.
- 9) U přípojky kanalizace bude provedena a zdokumentována zkouška těsnosti podle ČSN 75 69 09.

Toto souhlasné závazné stanovisko má platnost 2 roky ode dne vydání.

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí obdržel dne 02.08.2019 žádost, kterou podala právnická osoba Město Litvínov, IČO 00266027, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov - Horní Litvínov, zastoupená na základě plné moci společností METROPROJEKT Praha a.s., IČO 45271895, náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha - Nové Město, o závazné stanovisko vodoprávního úřadu ke stavbě „Výstavba dopravního terminálu města Litvínov“ v kraji Ústeckém, v okrese Most, v obci Litvínov, v katastrálním území Horní Litvínov, na pozemcích parc. č. 2591/2, 2396/2, 2396/7, 2396/19, 2396/46, 2806, 2592/1, 2396/250, 2591/1, 2589, 2590, 2396/3, 2583/31, 2583/11, 2583/12, 2583/34, 2583/5, 2583/33, 2583/4, 2481/2, 2583/28, 2584.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny náležitosti (stanovisko Povodí Ohře, státní podnik – správci vodního toku Divoký potok, kam zaústí dešťová kanalizace), vyzval vodoprávní úřad e-mailem a telefonicky dne 30.08.2019 pana Ing. Pavla Vinzense, který je pověřený společností METROPROJEKT Praha, a.s. k vyřizování této žádosti, k doplnění podkladu, který je nezbytný pro vydání souhlasného závazného stanoviska. Dne 12.09.2019 bylo doplněno stanovisko Povodí Ohře, státní podnik.

Předmětem projektové dokumentace je změna dokončené stavby dopravního terminálu. Jedná se o rekonstrukci dopravní stavby, jež nahrazuje stávající stav, který je již na konci životnosti. Součástí dopravního terminálu je obnova VO, TV, informačního systému, odvodnění terminálu a přeložky dotčených inženýrských sítí. Stavba bude rozdělena na 8 etap:

- v 1. až 4. etapě bude prováděna výstavba plochy autobusového terminálu, nových nástupišť, úprava zeleně atd.,
- v 5. až 8. etapě budou rekonstruovány povrchy v Mostecké ulici a vybavení přechodů pro chodce novými dělicími ostrůvky.

Materiálové řešení ploch nástupišť a chodníků bude provedeno ve skládané betonové dlažbě. Pojížděné plochy budou s asfaltovým krytem. Hmatové prvky (varovné a signální pásy) jsou navrženy z betonové dlažby s reliéfní úpravou povrchu. Plochy otáčení autobusů a odstavy autobusů budou provedeny v kamenné kostce. Zastávky budou vybaveny jednotlivými přístřešky. Přístřešky autobusového terminálu budou vybaveny prosklenými bočními stěnami pro ochranu cestujících před nepřízní počasí. Autobusová zastávka v Mostecké ul. bude vybavena přístřeškem bez bočnic (bočnice nelze z prostorových důvodů umístit). Součástí dopravního terminálu je úprava komunikace Mostecká, úprava zastávek tramvajové trati a vytvoření nového autobusového terminálu v návaznosti na železniční dopravu a nově budované parkoviště pro osobní automobily v počtu 80 míst, z toho 4 místa pro osoby se sníženou schopností pohybu. V rámci ulice Mostecká dojde k úpravě uličního prostoru, a to na zřízení levého odbočení v místech k tomu určených, středních dělicích ostrůvků v místě přechodů šířky 3 m a jedné autobusové zastávky šířky 3,25 m. Dále budou v ulici Mostecká zhotovena parkovací stání K + R v počtu 5 míst. Základní šířka jízdních pruhů je 3,25 m. Na autobusovou zastávku v ulici Mostecká bude navazovat přístup na tramvajové zastávky. Na zastávky tramvaje bezprostředně navazuje nově budovaný autobusový terminál, který má

společný zastávkový prostor s tramvají. Na zastávky autobusu navazují komunikace v autobusovém terminálu a zde budou zhotoveny zastávky nástupní a výstupní, dále obratiště a odstavy autobusů. V ploše bude ještě parkování pro taxi. Na komunikace autobusového terminálu navazují pochozí plochy zajišťující pěší vazby mezi tramvajovou dopravou, autobusovým terminálem, parkovištěm pro osobní automobily a železnicí. Návaznosti autobusového terminálu a komunikační síť jsou zajištěny dvěma vjezdy a výjezdy na ulici Mostecká a vjezdem a výjezdem na ulici Nádražní. Vzhledem k nefunkčnímu systému odvodnění stávajících ploch je navržen systém zcela nový, který splňuje zásady Hospodaření s dešťovou vodou. Protože sklonové poměry nedovolují vsakování, je srážková voda likvidována retencí a regulovaným odtokem do stávající dešťové kanalizace, která ústí do Divokého potoka v prostoru mimoúrovňového křížení komunikací 27 a 271. Voda z povrchů je svedena pomocí podélných a příčných sklonů do uličních vpustí. Ty jsou v ulici Mostecká pouze upravovány či obnovovány na stávajících místech a budou tedy napojeny stejně, jako původní uliční vpustí do stávající dešťové kanalizace. V prostoru nového terminálu, kde dochází k celkovému přeorganizování, jsou uliční vpustí napojeny na nový systém odvodnění. Ten se skládá ze svodného potrubí DN 500, které bude zároveň sloužit jako retenční. Toto potrubí je zakončeno šachtou s regulací odtoku, která odpovídá hodnotě 10 l/s*ha z neredukované plochy. Jelikož terminál slouží i k stání autobusů a parkování osobních aut, je do systému zařazen i koalescenční odlučovač lehkých kapalin třídy I., aby nedocházelo k jeho zanesení, jsou v systému odvodnění zařazeny šachty s kalovým prostorem, kterým je vybaven i samotný odlučovač lehkých kapalin. Celý systém je zaústěn do stávající dešťové kanalizace, kterou ovšem bude nutné zhloubit.

Vodoprávní úřad do závazného stanoviska převzal podmínky ze stanoviska správce povodí, tj. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov zn.: POH/40779/2019-2/201100 ze dne 06.09.2019. Podmínky byly stanoveny tak, aby bylo zamezeno úniku závadných látek do okolí a nedocházelo ke znečištění životního prostředí, resp. k úniku závadných látek do vodního prostředí. Vodoprávní úřad žádost posoudil a vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod, vydal toto závazné stanovisko.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje ani v záplavovém území. Dešťová kanalizace je zaústěná do vodního toku Divoký potok.

(orientační určení polohy místa v souřadnicovém systému S-JTSK, X = 979112; Y = 791965)

Žádost byla doložena těmito doklady:

- Projektová dokumentace (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, dokumentace objektu, výkresová část) – vypracoval Ing. Kamil Orálek v 05/2019
- Stanovisko Povodí Ohře, s. p., Chomutov, zn. POH/40779/2019-2/201100 ze dne 06.09.2019
- Plná moc 2x
- Celkový situační výkres
- Výpis z katastru nemovitostí
- Kopie katastrální mapy

POUČENÍ

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí

stavebního úřadu ve věci samé (§ 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

otisk úředního razítka

Ing. Petra Burešová v. r.
úředník odboru životního prostředí

Doručuje se:

METROPROJEKT Praha a.s., náměstí I. P. Pavlova č.p. 1786/2, 120 00 Praha 2 - Nové Město
IDDS: ejde68g



Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: závazné stanovisko § 104 VZ - kladné (OŽP 2019): Výstavba dopravního terminálu města Litvínov

ID zprávy: 709231165

Typ zprávy: Datová zpráva

Datum a čas dodání: 13.9.2019 v 11:11:21

Odesílatel: Město Litvínov, náměstí Míru 11, 43601 Litvínov, CZ

ID schránky: 8tybqzk

Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0

Odstavec: Nežadáno

Naše číslo jednací: MELT/65128/2019

Naše spisová značka: OŽP/6455/2019/BUP

Vaše číslo jednací: Nežadáno

Vaše spisová značka: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ano

Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

2019-6455.pdf (235,56 kB)
