



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

územní odbor Most
Dělnická 163
434 01 Most



HZSUX005UBR4

Ing. Pavel Adamec
Sádecká 62
Holedeč

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J.
HSUL- 2596-2/MO-2017

VYŘIZUJE/KONTAKT
nprap. Markéta Hájková
tel. 950 415 217, 950 415 010
marketa.hajkova@ulk.izscr.cz

MOST
21.4.2017

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova

Místo stavby: Litvínov, ul. Tylova

Stavebník: Město Litvínov, nám. Míru č.p. 11, Litvínov

Druh dokumentace: stavební povolení

Zpracovatel PBŘ (dokumentace), číslo ČKAIT, PBŘ ze dne (verze): Ing. Jiří Kotek, 0300045, duben 2017

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Most, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 31. 3. 2017, doplněnou o PBŘ dne 19. 4. 2017 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkou.

Podmínka

Stavebními pracemi nebude omezen průjezd požární techniky, resp. bude v souladu s § 11 odst. 2 písm. c) vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., trvale volná průjezdná šířka komunikace nejméně 3m.

Odůvodnění


Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí



plk. Ing. Eva Benáková
rada
ředitelka územního odboru Most
HZS Ústeckého kraje

Přílohy

Bez příloh

Vráceno:

Projektová dokumentace – paré č. 3