

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.

Váš dopis zn. / Your letter ref.:

Ze dne / Date: 2.11.2016

Naše zn. / Our ref.:

Soubor / File:

Vyřizuje / Disposition: Dagmar Hamplová

Telefon / Phone number: 420/476 111 450

Fax / Fax:

E-mail / E-mail: dagmar.hamplova@thlitvinov.cz

Místo odeslání / Site: Litvínov

Datum / Date: 2.11.2016

Ing. Pavel Adamec

Sádecká 62

438 01 Holedeč

Věc: Vyjádření k existenci sítí pro územní a stavební řízení

Akce : K 1606 – Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova, Litvínov – projektová dokumentace

Investor (stavebník) : Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

V příloze posílám situaci našeho zařízení – STK (sekundární topný kanál) v katastrální mapě zájmového území výše uvedené akce.

Při realizaci stavby je nutné respektovat ochranné pásmo našeho zařízení dle zákona č.458/2000 Sb. a provádění činností v ochranném pásmu STK – viz příloha.



Ing. Jan Rauš
vedoucí TH Litvínov

Příloha : STK v KM - zájmového území
Podmínky v OP

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.

Alešova 947

436 01 Litvínov

tel.: 476 111 450, 777 783 733

DIČ: CZ04648633

IČ: 04648633

③

Obchodní firma / Trade name:
Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.
Sídlo společnosti / Registered office:
Alešova 947, Litvínov 436 01

IČ / Ident. number:
04648633
DIČ / Tax ident. number:
CZ04648633

Krajský soud v Ústí nad Labem,
obchodní rejstřík, oddíl C, vložka 36655
The District Court in Ústí nad Labem,
Commercial Register, Section C, Inset 36655

**PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÉM PÁSMU ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ ROZVODŮ STK**

Při realizaci stavby je nutné respektovat ochranné pásmo našeho zařízení stanovené zákonem č.458/2000 Sb., jehož šířka je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení rozvodu ve vodorovné vzdálenosti měřeného kolmo k tomuto zařízení, které činí 2,5m.

V ochranném pásmu zařízení je zakázáno :

1. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu.
2. Stavební činnosti, umísťování konstrukcí, zemní práce, uskladňování materiálu a zřizování skládek.
3. Vysazování trvalých porostů.
4. Snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad rozvodem našeho zařízení.

V ochranných pásmech zařízení je třeba dodržovat tyto podmínky :

1. Zhotovitel musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit příslušné pracovníky s jejich polohou dle výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce v ochranném pásmu našeho zařízení musí být prováděny ručně, dbát na neporušení nosných prvků topných rozvodů, vnější ochrany izolace a vlastní izolace. V prostorech uložení potrubí nepřejíždět těžkou mechanizací.
3. Zhotovitel musí oznámit zahájení stavby příslušnému pracovníkovi TH Litvínov s.r.o. 5 dní před zahájením prací.
4. Před provedením zásypu (výkopu v ochranném pásmu našeho zařízení), bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu pracovníkem TH Litvínov s.r.o., na základě výzvy zhotovitele 3 dny před provedením zásypu.
5. Každé poškození našeho zařízení musí být neprodleně nahlášeno provozovateli.
6. Zhotovitel je povinen ukončení stavby nahlásit vedoucímu Tepelného hospodářství Litvínov s.r.o.

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.
Alešova 947, 43601 Litvínov

Dispečink : 476 111 450
777 783 733

2. 11. 2016 J. Šauper

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.

Alešova 947
436 01 Litvínov
tel.: 476 111 450, 777 783 733
DIČ: CZ04648633
IČ: 04648633

③