



Váš dopis zn.: P17610026720  
ze dne: 31.3.2017  
Naše značka: O17610085584/UTPCMO/We  
Vyřizuje: **Roland Weiss**  
Datová schránka: **f7rf9ns**  
Telefon: 840 111 111, 476 732 509  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 21.4.2017

**Projekční kancelář**  
**Ing. Pavel Adamec**  
**Sádecká 62**  
**438 01 Holedeč**

### **Vyjádření k projektové dokumentaci stavby a staveb s ní souvisejících**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Název akce:                         | <b>K 1606 - Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova</b>   |
| Účel vyjádření:                     | <b>Ostatní, k projektové dokumentaci stavby</b>  |
| Zájmové území:                      | Okres: Most  |
|                                     | Obec: Litvínov   |
|                                     | Část obce, ulice: Litvínov, Tylova   |
|                                     | Katastrální území: Horní Litvínov  |
| Žadatel:                            | <b>Ing. Pavel Adamec, IČO 44538413, ČKAIT 0400279</b>  |
| Adresa, tel., e-mail                | 608 949 595, <a href="mailto:pdtylovalitvinov@centrum.cz">pdtylovalitvinov@centrum.cz</a>  |
| Investor:                           |  |
| Adresa, tel., e-mail                |  |
| Projektant:                         | Ing. Kučera  |
| Vlastník dotčené IS                 | SVS  |
| Předchozí vyjádření<br>a rozhodnutí | O16610187002/UTPCMO/We, 14.11.2016   |
| Platnost vyjádření:                 | <b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b> |

#### Popis navrženého řešení:

Stavební úpravy vozovky a chodníků vč. odvodň. žlabu, úprava stávajících uličních vpustí, dopravní značení a VO. Stávající zařízení vodovodu a kanalizace včetně ochranných pásem budou respektována. V ochranném pásmu potrubí nebude umístěna nadzemní stavba včetně sloupů VO.

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz); tel. 840 111 111.

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

**V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, je investor stavby povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

V ochranném pásmu potrubí nesmí na nezpevněném povrchu pojíždět těžká technika. Požadujeme dodržet při křížení a souběhu vzdálenosti mezi zařízeními min. dle ČSN 73 6005; nad nové zařízení umístit výstražný zákryt. K zařízení ve správě SČVK musí zůstat zachován příjezd pro techniku.

Dle zák. 274/2001 Sb. §23 odst. 8 je investor povrchových úprav povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního nebo kanalizačního řádu mající vazbu na terén, s vědomím provozovatele zařízení.

Při dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme se stavbou **K 1606 - Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova**, v rozsahu dle PD.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

153



Roland Weiss

referent technicko-provozní činnosti

Na vědomí: Provoz vodovody, provoz kanalizace.