

č. jednací.: ST-V-2016-00502
č. žádosti/naše značka: 123654
vyřízeno dne: 02.11.2016
vyřizuje: Bc. Tomáš Tvrdík
telefon: +420 606 633 397
e-mail: tomas.tvrdik@setep.cz

Pavel Adamec
Sádecká č.p. 62
Holedeč
43801

Vyjádření společnosti Severočeská teplárenská a.s. - ST-V-2016-00502

k akci s názvem: **K 1606 - Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova - projektová dokumentace, Litvínov**

důvod žádosti: informativní zákres sítí - sdělení informace o poloze sítí

platnost vyjádření: 1 rok od jeho vystavení

Na základě vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci vám sdělujeme, že v předmětném zájmovém území se nachází zařízení pro rozvod tepla ve správě Severočeské teplárenské a.s. Jedná se o primární horkovodní zařízení pro rozvod tepelné energie, které je uloženo v bezkanálovém provedení. Situace s orientačním zákresem trasy tepelného vedení je přílohou tohoto vyjádření.

Při navrhování staveb je třeba respektovat podmínky stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., to znamená, že v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepla, i mimo ně, je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit toto zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Stavební činnosti, umísťování staveb, zemní práce, uskladňování materiálu, zřizování skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech zařízení pro rozvod tepla je možno provádět pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele tohoto zařízení (týká se zejména umísťování nových staveb, zařízení či výsadby zeleně oproti současnému stavu, apod. – zde je třeba počítat s požadavkem na jejich umístění mimo ochranné pásmo tepelného vedení). Šířka ochranného pásma je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepla ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.

Dále je nutné při navrhování staveb respektovat požadavky naší společnosti na souběh a křížení inženýrských sítí:

Souběh - požadujeme umístění trasy předmětného vedení mimo ochranné pásmo zařízení pro rozvod tepla. V případě souběžného vedení sítí, kde není možné dodržet vzájemná ochranná pásma (buď z prostorových důvodů, nebo jedná-li se o stávající vedení vybudované v minulosti) uložit souběžné vedení do chráničky, která by zamezila poškození sítě při havárii zařízení pro rozvod tepla (týká se zejména kabelových rozvodů).

Křížení - křížující vedení musí být v místě křížení uloženo v chráničce s přesahem min. 1 m na obě strany zařízení pro rozvod tepla a chránička musí být uložena min. 0,25 m nad jeho horní hranou (pokud bude sít' vedena výškově nad tímto tepelným vedením). Křížení musí být řešeno výhradně kolmo na trasu potrubí v místech mimo šachty, kompenzátory a ohyby.

Upozorňujeme, že toto vyjádření je pouze informativního charakteru, **nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci a nelze jej použít k úřednímu povolení stavby!!!**

S pozdravem

Severočeská teplárenská, a.s.
Most, Komořany, Teplárenská 2,
PSČ 434 03
IČ 28733118 (9)



Bc. Tomáš Tvrdík
Správce majetku a GIS
Severočeská teplárenská, a.s.

Pozn.: k podávání žádostí o vyjádření využívejte našeho vyjadřovacího portálu, který naleznete na webu naší společnosti: www.setep.cz.