

Zakázka: <i>Project</i>	Oprava, výměna rozdělovače ležatého rozvodu ÚT v objektu penzionu U Bílého sloupu č.p.2088, Litvínov				
Číslo zakázky: <i>Project Number</i>	20-006-150 NCI	Profese, část: <i>Profession, Part</i>	D.1.4.2 - Vytápění		
Položka: <i>Item</i>	Vyvažovací ventil s vypouštěním	Číslo položky: <i>Item number</i>	ZLP-VYT-002	Revize: <i>Revision</i>	0

Technické podmínky dle zákona 137/2006 Sb. v platném znění*Technical Conditions acc. To law 137/2006 Sb.*

Vyvažovací ventil umožňuje přesné hydraulické vyvážení v chladicích a topných soustavách. Funkce: Vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání a vypouštění

Talková třída: PN25

Teploty: max. pracovní teplota 120°C, min., pracovní teplota:-20°C

Materiál: Těleso ventilu: ametal, Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-krouže, Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek, Hlavice: Polyamid a TPE