




Kabelové vedení ve stožáru nepripojovat!
Jiný napájecí okruh.



Legenda:

- Nové kabelové vedení VO
- Stávající kabelové vedení VO
- ⋯ Nové rozpojené vedení VO
- Nový stožár se svítidlem
- Stávající stožár se svítidlem

Svítidla budou ze stožárové rozvodnice napojena kabelem CYKY-J 3x1,5, každé svítidlo bude postupně napojeno z jiné fáze tak, aby dvě svítidla (stožáry) vedle sebe nebyly napájeny ze stejné fáze.

Projektant:	Project Manager:	Autorizovaný ing.	<div> LEGRANT SERVICE S.R.O. </div> <div>Karlov 2223, 594 01 Velké Meziříčí IČ: 037 85 530</div>	
Ing. Bernát J.	Dvořák P.	Ing. Lipovský V.		
602 694 316				
Kraj: Ústecký		Místo: Litvínov	Datum	09 / 2019
Investor: Město Litvínov, IČ: 00266027			Zakázka č.	
Název projektu: Vybudování VO ul. Šafaříkova (mezi č.p.2052-2058) v Litvínově			Stupeň PD	DUR + RDS
			Souř. sys.	
			Formát	A4
Obsah výkresu: Nové schéma zapojení			Měřítko	Číslo výkresu 8.