



**Z důvodů hustoty inženýrských sítí, některé nemusí být z výkresu zřetelné. Jejich zakreslení je pouze orientační a je nutné nechat sítě vytyčit správci sítí, jejichž seznam je uveden v technické zprávě, jednotlivé přípojky nejsou zakresleny.**

Pozemky do kterých se zasáhne budou uvedeny do předešlého stavu

**LEGENDA:**

	Kanalizace (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)		Plyn – NTL (GridServices, s.r.o.)
	Vodovod (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)		Horkovodní potrubí (Severočeská teplárenská, a.s.)
	Veřejné osvětlení (Technické služby Litvínov s.r.o.)		Energetické vedení (ČEZ Distribuce, a.s.)
	Telekomunikační vedení (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)		
	Telekomunikační vedení (UPC Česká republika, s.r.o.)		
	Telekomunikační vedení (Telco Pro Services, a. s.)		
	Katastrální mapa		
	Hrany ploch		

**LEGENDA ELEKTRO:**

	Stávající veřejné osvětlení		Uložení nového vedení ve zvláštní chráničce
	Nové veřejné osvětlení		
			Uzemnění nového veřejného osvětlení
	Vedení nového veřejného osvětlení		

**TYP STOŽÁRŮ A SVÍTIDEL:**

OZNAČENÍ	B-X-a		
STOŽÁR	KL-5,0 – 133/60		
VÝLOŽNÍK/NÁKLON	- / -		
SVÍTIDLO	THOME Lighting s.r.o. SEL0212_6 TITANIA T 2300lm 17W IP65 3K ASTRODIM+CLO		
SVORKOVNICE	pro připojení 3 přívodů		
KABEL KE SVÍTIDLU	CYKY-J 3x1,5		
JIŠTĚNÍ SVÍTIDLA	max 6A		

**PARAMETRY ZAPOJENÍ:**

PROPOJOVACÍ KABEL	CYKY-J 4x16mm <sup>2</sup>		
ZPŮSOB ULOŽENÍ KABELU	Chránička HDPE/LDPE 75mm ČSN EN 50086-2-4		
	Chránička HDPE/LDPE 50mm ČSN EN 50086-2-4		
ULOŽENÍ POD VOZOVKU	2xChránička HDPE/LDPE 100mm ČSN EN 50086-2-4		
ZAKONČENÍ	SMRŠŤOVACÍ HLAVICE CCB 4-38/11		
ZEMNĚNÍ	FeZn p=10mm (FeZn 30/10mm)		

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv  
SYSTÉM PROMÍTÁNÍ: ISO E

REV.	DATUM	ÚČEL VYDÁNÍ	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
0	27.6.2019	Kontrola	Ing. T. Dvořák	Ing. Dvořáková	Ing. T. Dvořák

ZP. PROJEKTANT: T.DVOŘÁK  
PROJEKTOVAL: T.DVOŘÁK  
MÍSTO STAVBY: Severočeský kraj  
STAVEBNÍK: Město Litvínov  
NÁZEV: Doplnění stožáru veřejného osvětlení u bytového domu č.p. 912, 911 v ul. U Zámeckého parku v Litvínově  
ČÁST: Veřejné osvětlení  
PŘÍLOHA: Situace, uzemnění, uložení kabelů, základy a zapojení  
SOUBOR: 19ZK00099-01-DW-001V1.0.DWG

ZAKÁZKA Č.: 19ZK00099  
DATUM: 1.6.2019  
STUPEŇ PD: DUS  
FORMAT: A2  
MĚŘÍTKO: 1:250 [m]

**S4A**  
S4A, s.r.o., www.s4a.cz, info@s4a.cz

DOKUMENT ČÍSLO: 19ZK00099-01-DW-001  
LIST/LISTŮ: 1/1