

## ZÁPIS O PROVEDENÍ SOND 23.03.2020

Dobrý den

Dnes proběhla akce – sondy na střeše na akci-

### **Výměna střešní krytiny na spojovacím krčku budovy bakalářských studií v Litvínově**

investor- Město Litvínov, náměstí Míru 11 436 01 Litvínov

za účelem zjištění skladby a stavu jednotlivých vrstev střešní konstrukce-

#### **Byly provedeny 2 sondy- ( z důvodu anomálie 1 sondy)**

skladba kce jednoplášťové střechy odpovídá dostupným podkladům ( pouze polystyren byl použit v základním provedení)

SONDA č. 1 – suchá, jednotlivé vrstvy se ale už vlivem degradace drolily a vrchní vrstva hydroizolační vrstva nedržela na podkladě

SONDA č. 2- po odhalení vrstvy polystyrenu – masivně mokrá- uzavřená voda, dále se proto raději nepokračovalo.

Obě sondy byly následně zataveny zpět , viz foto dokumentace

Podrobnosti budou v zjišťovací zprávě a následně v PD.

s pozdravem

**Ing. Radek Křesák**

**SDP LITVÍNOV, spol.s r.o**

mob. 608 968 891

tel. +420 476 752 664

doručovací adresa :

SDP LITVÍNOV, spol.s r.o.

Chudeřinská 44

436 01 Litvínov

E-mail : [kresak@volny.cz](mailto:kresak@volny.cz)

URL : [http : // www.sdplitvinov.cz](http://www.sdplitvinov.cz)

