

Hala  
sv.3,350


šikmá plošina  
rezerva cca 5m

ze stávajícího rozvaděče RS221 v 1.np  
CYKY-J 5x2.5 - svislá plošina (20A/3p/char.C)

**POZNÁMKA:**

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RS..)  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		Měřítko
Projektant	Klímešová M.		Technická kontrola			1:50
 LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace  ZŠ Litvínov - jazyků, dok. pro realizaci stavby  ČÁST: Dokumentace objektu Sílnoproudá zařízení  OBSAH: Pavilon 1 - 1.np až 3.np - šikmá plošina				Počet A4	5
					2	
					Stupeň projektu	
					PST	
	Datum dokončení	31.1.2019				
	Číslo zakázky	8843-26				
OBJEDNATEL: Město Litvínov				Číslo archivní		BPO 3- 102858
STAVEBNÍK:						