


kab.přívody  
po stěně pod stropem  
v liště



### Tabuľka miestností

	Funkce	Původní plocha [m <sup>2</sup> ]	Délka [m]
200	Dnočení		
200	WC chlapi-předsín	5,801	11,140
200	WC chlapi	8,345	13,540
200	WC persónál-předsín	4,260	8,680
200	WC persónál-kabína	1,465	4,870








### Tabuľka mŕstnosti

		Půdorysná plocha [m <sup>2</sup> ]	Délka [m]
200	211	9,042	13,100
200	212	4,721	10,760
200	213	3,811	8,364
150	214	1,466	4,850


stáv. rozv.  
doplnit 2xjistič 1x10A-osv.  
+2xjistič 1x16A-osušovač rukou

RS112

## LEGENDA ELEKTROINSTALLACE

- |   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
|  | A –                                   | ŽÁROVKOVÉ SVÍTLIDLO PŘISAZENÉ 1x21W, IP65 – chodby, soc. zdt. |
|  |                                       |   |
|  |                                       |   |
|  |                                       |   |
|   | PČ-POHYBOVÉ ČIDLO PŘISAZENÉ NA STROPE |   |
|   | OCHRANNÉ POSPOJENÍ                    |   |
|  |                                       |   |
|  | ROZMĚŘČ PODRUŽNÝ                      |   |
|  | VENTILÁTOR 400V, 230V                 |   |
| ● SS-   | NAPOJENÍ SPLACHOVACÍHO SENZORU        |   |
|   | SDRUŽENÁ TRASA KABELŮ                 |   |
|   | SVĚTELNÉ ROZVODY                      |   |
|   |                                       |   |
|   |                                       |   |
- OS – OSUŠOVAČ RUKOU – dod.inv.(střv.)

INDEX		
ZMĚNA		
DATUM		
JMÉNO		
PODPIS		

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.		1:50	
Projektant	Kraus Milan Ing.	Technická kontrola				
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:	Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ, Litvňov - projektová dokumentace			Počet A4 3	Pořadové číslo  7
	ČÁST (SO,PS):	3.ZŠ FKH č.p. 1588-1589 4.pavilon - Žlutá budova			Stupeň projektu DPS	
	OBSAH:	2.NP-WC chlapci, personál+divky - elektro			Datum dokončení 13.04.2016	
	OBJEDNATEL:	Město Litvňov			Číslo zakázky 8366-26	
	Číslo archivu: BPO 5-92668					