



LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Vedení uloženo v podparapetním kanále
- Vedení uloženo v trubce v podlaze/v kanále po nábytku
- Světelné rozvody
- Třípólový spínač, řaz.3S, 16A/400V, IP20
- centrální vypínač zás.obvodů v lavicích
- Jednoduchá zásuvka, 16A/250V, IP20
- IT - interaktivní tabule
- DT - dataprojektor
- Jednoduché zásuvky ve společném rámečku, 16A/250V, IP20
- Jednoduchá zásuvka s přepět.ochranou - akustickou, 16A/250V, IP20
- IT - interaktivní tabule
- IS - indukční smyčka

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RS141)
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (RP1.05)
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	SV. VÝŠKA [m]
1.05	Učebna cizích jazyků	63,37	2,92
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		63,37	

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	Měřítko
Projektant	Klímešová M.	Technická kontrola		1:50
	ZAKÁZKA: B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace			Počet A4
	ZŠ Litvínov - jazyků, dok. pro realizaci stavby			2
	ČÁST: Dokumentace objektu Silnoproudá zařízení			Stupeň projektu
	OBSAH: Pavilon 4 - 1.np - m.č. 1.05 zásuvkové rozvody			PST
OBJEDNATEL: Město Litvínov			Datum dokončení	
STAVEBNÍK:			31.1.2019	
			Číslo zakázky	
			8843-26	
			Číslo archivní	
			BPO 3- 102868	

15