

LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Světelné rozvody
- Svítlidla dle popisu - viz. TYPY SVÍTIDEL
- CV Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
- CV - centrální vypínač osvětlení - červený
- Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20

TYPY SVÍTIDEL:

C - TREVOS, typ LUXOR 235 MAT ET5, IP20
zářivkové sv. stropní 2x35W/T5, parabolická matná mřížka
D - TREVOS, typ VIP II LED 3920/840 PAR, IP20
LED asymetrické závěsné sv., 3320lm/27W


POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RS141)
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (RP1.05)
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	SV. VÝŠKA [m]
1.05	Učebna cizích jazyků	63,37	2,92
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		63,37	

INDEX					DATUM			JMÉNO			PODPIS		
ZMĚNA													

Vedoucí projektant																Vedoucí zakázky		Dušek Jan Ing.				Měřítko	
Projektant		Klímešová M.								Technická kontrola								1:50					
 LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		ZAKÁZKA: B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace																		Počet A4		Pořadové číslo 14	
		ZŠ Litvínov - jazyků, dok. pro realizaci stavby																		2			
		ČÁST:		Dokumentace objektu Silnoproudá zařízení																Stupeň projektu			
		OBSAH:		Pavilon 4 - 1.np - m.č. 1.05 světelné rozvody																PST			
																				Datum dokončení			
																				31.1.2019			
																				Číslo zakázky		8843-26	
OBJEDNATEL: Město Litvínov										Číslo archivní													
STAVEBNÍK:										BPO 3- 102867													