

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	OSVĚTLENOST (lx)
1	ZÁDVEŘÍ	100
	KLUB SENIORŮ	
2	KLUBOVNA SENIOŘI	stávající
3	KNIHOVNA S KUCHYŇKOU	stávající
4	PŘEDSÍŇ	200
5	WC MUŽI	200
6	WC ŽENY	200
	HASIČSKÝ SBOR	
7	CHODBA	100
8	CHODBA	100
9	VCHOD DO SKLEPA	100
10	KOTEL, ÚKLID	100
11	ČISTÁ ŠATNA	200
12	UMÝVÁRNA	200
13	WC	200
14	SKLAD	100
15	SKLAD	100
16	SKLAD	100

Síť : 3NPE 50Hz, 400V/TN-C, TN-S
Opatření před úrazem el. proudem:
Ochrana základní – izolací, kryty, apod.
Ochrana při poruše – automatickým odpojením
od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3
Doplňková ochrana – proudovými chrániči

LEGENDA:

- A – LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 21W, IP40
- B – LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ 21W, IP54
- C – LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ 15W, II.TŘ. IZOLACE
- D – LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 24W, IP54
- DN – DTTO, S NOUZOVÝM INVERTOREM A AKUMULÁTOREM
- E – LED SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ 35W, IP54
- EN – DTTO, S NOUZOVÝM INVERTOREM A AKUMULÁTOREM
- F – LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 42W, IP54
- G – HALOGENIDOVÝ REFLEKTOR 70W, IP54
- N – LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 4W, IP40 S VLASTNÍM AKUMULÁTOREM A PIKTOGRAMEM
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 230V,10A
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 230V,10A
- VYPÍNAČ SERVISNÍ 400V,25A
- PŘEPÍNAČ SERIOVÝ 230V,10A
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ 230V,10A
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ 230V,10A
- ZÁSUVKA JEDNOPÓLOVÁ 230V,16A
- DVĚ ZÁSUVKY VE SPOLEČNÉM RÁMEČKU 230V,16A
- DVĚ ZÁSUVKY VE SPOLEČNÉM RÁMEČKU 230V,16A, BAREVNĚ ODLIŠENÉ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU 3.ST. (D)
- 16A – ZÁSUVKA TŘÍFÁZOVÁ 400V,16A
- 32A – ZÁSUVKA TŘÍFÁZOVÁ 400V,32A
- HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY NA KABELOVÝCH ŽLABECH POD STROPEM, NEBO V DRÁŽKÁCH POD OMÍTKOU

Na základě přesně vybraných typů svítidel a světelných zdrojů investorem, provede vybraný dodavatel svítidel znovu kontrolní výpočty osvětlenosti ve všech místnostech.

IGS	ing.Alexandr Isajev IGS-projektová kancelář IČO: 16096053 Tesařikova 1024, PRAHA 10 tel: 606850704, 223018050	č.zakázky:	
	investor: MĚSTO LITVÍNOV, MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 11, 436 01 LITVÍNOV	datum:	09/2020
	akce: PŘÍSTAVBA TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ PRO JSDH MĚSTA LITVÍNOV obj. č.p. 20, k.ú. Hamr u Litvínova, okr. Most	stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
zpracoval: ing. A.Isajev	obsah: D.1.4.d SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODŮ – STÁVAJÍCÍ BUDOVA 1.NP	měř.: 1:50	poř.č.: 05