



Váš dopis zn.: P20610052061
ze dne: 30. 6. 2020
Naše značka: O20690061368/UTPCMO/We
Vyřizuje: Roland Weiss
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 16. 7. 2020

Gabriela Kratochvílová
MESSOR s.r.o.
Jana Švermy 11
432 01 Kadaň

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

| | |
|----------------------------------|--|
| Název akce: | Rozšíření parkovacích míst mezi bytovými domy v ul. Vinohradská, Litvínov. |
| Účel vyjádření: | PD pro společné povolení |
| Zájmové území: | Okres: Most |
| | Obec: Litvínov |
| | Část obce, ulice: Litvínov, Vinohradská, Tržní |
| | Katastrální území, parcelní číslo: Horní Litvínov, 100/1, 2292/1 |
| Žadatel: | Gabriela Kratochvílová, Inženýrská činnost, MESSOR s.r.o. |
| Adresa, tel., e-mail | 606 781 063, kratochvilova@messor.cz |
| Investor: | Město Litvínov |
| Adresa, tel., e-mail | náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov |
| Projektant: | Ing. Ota Vettermann, MESSOR s.r.o. |
| Vlastník dotčené IS | SVS |
| Předchozí vyjádření a rozhodnutí | SCVKZAD43441 |
| Platnost vyjádření: | jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření) |

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SČVK) a jejich ochranná pásma. Konkrétně se jedná o:

- **Vodovodní řady do DN 500, ochranné pásmo 1,5 m od potrubí**
- **Kanalizační řady do DN 500, ochranné pásmo 1,5 m od potrubí**

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č.1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen

Typ 3

strana 1 / 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na info@scvk.cz; tel. 840 111 111.

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

V ochranném pásmu potrubí nesmí na nepevněném povrchu pojíždět těžká technika. **V ochranném pásmu potrubí nesmí být realizována nadzemní stavba**, k zařízení ve správě SČVK musí zůstat zachován příjezd pro techniku. Případné odvádění srážkových nebo spodních vod nesmí být zaústěno do kanalizace napojené do zařízení ve správě SČVK.

Dle zák. 274/2001 Sb. §23 odst. 8 je investor povrchových úprav povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního nebo kanalizačního řadu mající vazbu na terén, s vědomím provozovatele zařízení.

Při dodržení uvedených podmínek souhlasíme s realizací akce Rozšíření parkovacích míst mezi bytovými domy v ul. Vinohradská, Litvínov.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

153

Roland Weiss

referent technicko-provozní činnosti

Příloha: situace zájmového území, kde bylo lokalizováno zařízení provozované společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

