

PŮDORYS 3.NP - UČEBNA M20 - zásuvkové rozvody  
měřítko 1:50

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RP..)  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním  
- proudovými chrániči


Tabulka dotčených místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m2]
302a	ČÁST CHODBY	56,39
308	UČEBNA 16	62,12
311	UČEBNA 19	75,91
312	UČEBNA 20	62,59
313	UČEBNA 21	60,93
314	UČEBNA 22	61,21

Celková plocha [m2]: 379,15

LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Zásuvkový rozvod (CYKY-J 3x2.5)
- Rozvod malého napětí (CYKY-O 2x4/DC, CYKY-J 3x4/AC)
- Vedení uloženo v podparapetním kanále
- Vedení uloženo v trubce v podlaze/v kanále po nábytku
- Třípólový spínač, řaz.3S, 16A/400V, IP20
- Jednoduchá zásuvka, 16A/250V, IP20
- Jednoduché zásuvky ve společném rámečku, 16A/250V, IP20
- Jednoduchá zásuvka, 16A/250V, IP20 s přepět.ochranou

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant	Rubín Pavel		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		Měřítka
Projektant	Rubín Pavel		Technická kontrola			1:50
<div><p>LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</p></div>	ZAKÁZKA: B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace				Počet A4 2	Pořadové číslo  13
	ZŠ Litvínov - Hamr, dok. pro realizaci stavby				Stupeň projektu PST	
	ČÁST: Dokumentace objektu Sílnoproudá zařízení, hromosvod				Datum dokončení 27.02.2018	
	OBSAH: Půdorys 3.np - učebna M20 - zásuvkové rozvody				Číslo zakázky 8843-26	
	OBJEDNATEL: Město Litvínov				Číslo archivní BPO 3-99873	
STAVEBNÍK:						