

#### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	SV, VÝŠKA [m]
1.24	Učebna fyziky	64,03	2,96
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		64,03	

#### LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Zásuvkový rozvod (CYKY-J 3x2.5)
- Rozvod malého napětí AC (pátevní rozvod CYKY-J 3x4, odbočky CYKY-J 3x2.5)
- Rozvod malého napětí DC (pátevní rozvod CYKY-O 2x4, odbočky CYKY-O 2x2.5)
- Vedení uloženo v podparapetním kanále
- Vedení uloženo v trubce v podlaze/v kanále po nábytku
- Třípólový spínač, řaz.3S, 16A/400V, IP20
- Jednoduchá zásuvka, 16A/250V, IP20
- IT - interaktivní tabule
- IS - indukční smyčka
- Jednoduché zásuvky ve společném rámečku, 16A/250V, IP20
- Jednoduchá zásuvka s přepět.ochranou - akustickou, 16A/250V, IP20

#### Zařízení které je součástí dodávky nábytku:

##### A - elektropanel pro katedru

- 3x jednoduchá zásuvka 16A/230V s vypínačem
- napájecí zdroj 0-25V AC/DC, 10A, IP30 (typ 5312.1)
- zdířky MN 0-25V AC ze zdroje katedry
- zdířky MN 0-25V DC ze zdroje katedry
- vypínač zásuvkových obvodů Z4-Z6

##### B - elektropanel pro žákovské pracoviště

- 2-3x jednoduchá zásuvka 16A/230V vypínaná z katedry
- zdířky MN 0-25V AC ze zdroje katedry
- zdířky MN 0-25V DC ze zdroje katedry

#### POZNÁMKA:

Napěťová soustava:

3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RS141)

3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (RP1.24)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí


dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:

při poruše - automatickým odpojením

doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním

- proudovými chrániči

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		Měřítka	1:50
Projektant	Klimešová M.		Technická kontrola				
  LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA  Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416  projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace  ZŠ Litvínov - jazyků, dok. pro realizaci stavby  ČÁST: Dokumentace objektu Sílnoproudá zařízení					Počet A4	13
						2	
	Stupeň projektu	PST					
	Datum dokončení	31.1.2019					
	Číslo zakázky	8843-26					
OBSAH: PAVILON 2 - 1.NP - M.Č. 1.24 ZÁSUVKOVÉ ROZVODY					Číslo archivní BPO 3- 102866		
OBJEDNATEL: Město Litvínov  STAVEBNÍK:							