


PODÉLNÝ ŘEZ M 1:100


K.Ú., OKRES	K.Ú. HAMR U LITVÍNOVA, OKRES MOST	
P.P.Č.	960/3	444/13
TYP TERÉNU	AB KRYT	TRÁVA



S.R.: 295,00m.n.m.

VZDÁLENOST PŮDORYSNÉHO LB	3,50m	6,15m	10,25
SKLON POTRUBÍ	1%		0,60m
MATERIÁL POTRUBÍ	LT DN80 S JÍŠŤENÝMI SPOJI		
ZPŮSOB TĚŽBY	STROJNĚ, DO VZDÁLENOSTI 2m OD OSTATNÍCH SÍTÍ RUČNĚ		

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:25



PZN.1 – PŘÍPOJKA LT DN80 BUDE NA STÁVAJÍCÍ ŘAD LT DN80 NAPOJENA VYSAZENÍM ODBOČKY Z T–KUSU DN80/80. NUTNÁ ODSÁVKA ŘÁDU. NA PŘÍPOJCE OSADIT ZENÍ ŠOUPĚ DN80 S TELESKOPICKOU SOUPRAVOU A TUHÝM ULIČNÍM POKLOPEM. VYSAZENÍ ODBOČKY VČETNĚ INFORMATIVNÍ ČINNOSTI Z HLEDISKA ODSÁVKY PROVEDE PROVOZOVATEL ŘÁDU

PZN.2 – NOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA V PÁSU TRÁVY. BUDE SE JEDNAT O PLASTOVOU ŠACHTU K OBETONOVÁNÍ ROZMĚRU 3,0x1,2x1,5m. ŠACHTA BUDE KOMPLETNĚ OBETONOVANA. ŘEŠIT DLE SAMOSTATNÉHO VÝKRESU.

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZAJISTÍ STAVEBNÍK VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH PODZEMNÍCH SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI. A PŘI VLASTNÍ REALIZACI BUDE DODRŽOVAT ČSN 736005. AREÁLOVÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ČÁSTEČNĚ – JEJICH POLOHA NENÍ PŘESNĚ ZNAMÁ – TŘEBA DBÁT ZVYŠENÉ OPATRNOSTI

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. FILIP ŠIMMER	ING. FILIP ŠIMMER projekční činnost v oblasti TZB Markův kopec 442, 43513 Meziboří IČO: 74386271 tel: 776 039 682, e-mail: f.simmer@post.cz
PROJEKTANT ZAKÁZKY	A2–PORT S.R.O.	
KRESLIL	ING. FILIP ŠIMMER	
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBlast: LITVÍNOV OBEC: LITVÍNOV	
INVESTOR:	Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov	
REGENERACE BÝVALÉHO AREÁLU KOVOŠROTU V HAMRU U LITVÍNOVA – 1. ETAPA na p.p.č. st. 227 a st. 228, k.ú. Hamr u Litvínova		
D.1.4e – Zdravotně technické instalace a Plynová zařízení S0–02 – Přípojka vody	PŘÍPOJKA VODY – ŘEZY	