

Výpočet potřeby AB v areálu Kovošrot Litvínov-Hamr

podle směrnice 120/2010 Sb., směrná čísla roční potřeby vody

	číslo položky směrnice	počet osob	potřeba obyv./rok m ³	potřeba celkem m ³ /rok	průměrná denní potřeba m ³ /den	využití %	průměrná denní potřeba l/den	l/s	koeficient denní nerovno- měrnosti k _d	maximální denní potřeba vody m ³ /den	l/s	koeficient hodinové nerovno- měrnosti k _h	maximální hodinová potřeba vody l/s
Administrativní budova, sociální zařízení													
THP	4	25	14	350	1,35	50	673,1	0,0078	1,5	1,0	0,012	2,1	0,374
pracovníci	46	100	30	3000	11,54	75	8653,8	0,1002	1,5	13,0	0,150	2,1	4,808
stravování	18	125	3	375	1,44	50	721,2	0,0083	1,5	1,1	0,200	2,1	0,401
AB celkem				3725	14,33		9507,2	0,1163		15,1	0,362		5,582

Vypracoval:
Datum:

Vladimír Drvota
únor 22