


LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]
1.01	CHODBA-VEŘEJNOST	11,5	3,00
1.02	POKLADNA	13,6	3,00
1.03	SPISOVNA	19,1	3,00
1.04	SKLAD	8,0	2,70
1.05	CHODBA-SCHODIŠTĚ	6,6	3,00
1.06	SKLAD	11,3	3,00
1.07	VSTUP	3,4	3,00
1.08	DENNÍ MÍSTNOST	29,9	3,00
1.09	UMÝVÁRNA MUŽI	8,6	2,80
1.10	WC	1,4	2,60
1.11	PISOÁRY	2,3	2,60
1.12	UMÝVÁRNA ŽENY	10,3	2,80
1.13	WC	1,7	2,60
1.14	CHODBA-ZAMĚSTNANCI	39,6	3,00
1.15	WC INVALIDÉ	6,6	3,00
1.16	CHODBA-SATNY	16,7	3,00
1.17	WC ŽENY	5,0	2,80
1.18	WC	1,5	2,60
1.19	WC	1,5	2,60
1.20	WC MUŽI	2,9	2,80
1.21	PISOÁRY	3,0	2,60
1.22	WC	1,5	2,60
1.23	ÚKLID	6,6	3,00
1.24	SATNA ŽENY	46,8	3,00
1.25	UMÝVÁRNA ŽENY	16,2	3,00
1.26	WC ŽENY	3,5	2,80
1.27	WC	1,5	2,60
1.28	WC	2,0	2,60
1.29	SATNA MUŽI	58,3	3,00
1.30	UMÝVÁRNA MUŽI	29,0	3,00
1.31	WC MUŽI	3,4	2,80
1.32	WC	1,7	2,60
1.33	TECHNICKÁ MÍSTNOST	22,5	3,20
1.34	JÍDELNA	60,5	2,85
1.35	CHODBA-KANCELÁŘE	40,3	2,85
1.36	KUCHYŇKA	9,1	2,85
1.37	ARCHIV	17,0	2,85
1.38	WC ŽENY	1,2	2,60
1.39	WC	1,7	2,60
1.40	WC MUŽI	2,9	2,60
1.41	WC	1,0	2,60
1.42	KANCELÁŘ 4	10,1	2,85
1.43	KANCELÁŘ 3	30,7	2,85
1.44	KANCELÁŘ 2	13,1	2,85
1.45	KANCELÁŘ 1	12,4	2,85
SOUČET (bez terasy) :		597,50	

LEGENDA:			
	POTRUBÍ PŘÍVOD VZDUCHU		POTRUBÍ ODVOD VZDUCHU
	SPÍRO POTRUBÍ-PŘÍVOD		SPÍRO POTRUBÍ-ODVOD
	ANEMOSTAT PŘÍVOD VZDUCHU		ANEMOSTAT ODVOD VZDUCHU
	TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVOD VZDUCHU		TALÍŘOVÝ VENTIL ODVOD VZDUCHU
	VÝŠKA PŘÍVOD VZDUCHU		VÝŠKA ODVOD VZDUCHU
	MNOŽSTVÍ VZDUCHU PŘÍVOD		MNOŽSTVÍ VZDUCHU ODVOD
	POŽÁRNÍ IZOLACE 40MM		KAUČUKOVÁ IZOLACE 20MM
	TEPELNÁ IZOLACE 40MM		TEPELNÁ IZOLACE 60MM
	POŽÁRNÍ KLAPKA		KLAPKA
	VENTILATOR		REGULÁTOR PRŮTOKU
	VZT JEDNOTKA		KLIMA JEDNOTKA
revize	popis	datum	vypracoval

HIP:	Zodpovědný projektant	Vypracoval:
	Mgr. M. MELICHAR	Mgr. M. MELICHAR
investor:	Město Litvínov, náměstí Miru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov	
stavba:	REGENERACE BÝVALÉHO AREÁLU KOVOSROTU V HAMRU U LITVÍNOVA 1. ETAPA	
část:	D1.4 VZDUCHOTECHNIKA	č. zakázky:
obsah:	PŮDORYS 1.NP	MC-21130
		stupeň:
		DPS
	označení:	měřítka:
	D1.4-03	M 1:50
	datum:	č. paré:
	12/2021	



Mgr. Michaela Melichar
projekce vzduchotechniky

Nevěříš čp. 130, 320 11
tel.: 603 362 589
melichar@mcair.cz

M&C AIR
Mgr. Michaela Melichar
projektové vzduchotechniky
Nevenč. 130, 390 11
tel.: 603 362 689
melichar@mcair.cz