



LEGENDA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVBY :

- H RANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
N 01.01 – III. ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU A STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
R 15, REW 15 NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE
△(R) EI 15 NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NEBO STROPNÍ KONSTRUKCE
EW 15 DP3
EW 30 DP3 NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU OTVORU PRO MEZNÍ STAVY EW JE 15 (30) MINUT, DP3–HOŘLAVÉ PROVEDENÍ
E=84 → SMĚR ÚNIKU A POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB
PANIK 179 NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR TYPU "A" DLE ČSN EN 179
TS VYPÍNAČ EL. ENERGIE "TOTAL STOP"
△ HÁSIČ PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6 KG HASIVA HASÍČÍ SCHOPNOST 21 A
H HADICOVÝ SYSTÉM PRO PRVNÍ ZÁSAH
○ POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK (1 ŠTĚŘÍN – NEZAVODNĚNÉ POŽÁRNÍ POTRUBÍ DN 75)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]
2.01	SCHODIŠTĚ	14,2	3,45–7,15
2.02	HALA	74,1	3,45
2.03	WC MUŽI	4,6	3,20
2.04	WC	1,4	3,20
2.05	PISOÁR	1,4	3,20
2.06	KUCHYŇKA	13,4	3,20
2.07	KANCELÁŘ 2.1	56,0	3,20
2.08	KANCELÁŘ 2.2	35,5	3,20
2.09	KANCELÁŘ 2.3	20,2	3,20
2.10	KANCELÁŘ 2.4	25,9	3,20
2.11	KANCELÁŘ 2.5	20,9	3,20
2.12	SPISOVNA	13,7	3,20
2.13	KANCELÁŘ 2.6	24,4	3,20
2.14	ZASEDACÍ MÍSTNOST	25,4	3,20
2.15	KANCELÁŘ 2.7	25,7	3,20
2.16	SPISOVNA	2,3	3,20
2.17	WC ŽENY	6,7	3,20
2.18	WC	2,3	3,20
2.X	TERASA	57,0	–
SOUCET (bez terasy) :		368,10	

PROJ. PROFESE	ING. KUBÁSEK PAVEL	Ing. Pavel Kubásek Ludice, část Světlá 17 požární bezpečnost staveb IČ - 431 83 743 tel. 777 804 171	
MÍSTO :	p.p.č. st. 277 a st. 278, k.ú. Hamr u Litvínova		
KRAJ :	Ústecký	OBEC :	Litvínov
INVESTOR :	Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov		
NÁZEV AKCE :	REGENERACE BÝVALÉHO AREÁLU KOVOŠROTU V HAMRU U LITVÍNOVA – 1. ETAPA		
FORMÁT	A2		
DATUM	01/2022		
STUPEŇ	DPS		
ČÍSLO ZAKÁZKY :	3826647 - 21		
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 2. NP	MĚŘITKO :	ČÍSLO VÝKRESU :	
	1 : 100	2	