## NÁVRH JÍMACÍ SOUSTAVY METODOU VALIVÉ KOULE (r = 45 m)










## ULOŽENÍ OBVODOVÉHO ZEMNIČE




## LEGENDA ZNAČEK

| | |
|---|---|
| SK ● | svorka křížová |
| SZ ◎ | svorka zkušební |
| X | štítek svodu |
| PV | podpěra vedení |
| HOP | hlavní ochranná přípojnice |
| ——— | obvodový zemnič |
| ——— | měděný vodič s vysokonapěťovou izolací, s ekvivalentem dostatečné vzdálenosti s ≤ 75 cm na vzduchu, s odolností limp ≤ 150 kA (10/350 µs) / drát FeZn Ø 10/13 PVC |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZODP. PROJEKTANT | TOMÁŠ BEHINA | | A2-PORT . s.r.o.<br>projekční činnost<br>OPLTOVA 155, 436 03, LITVÍNOV 3<br>IČO: 25424866 |
| PROJ. ZAKÁZKY | A2–PORT s.r.o. | | |
| KRESLIL | ING. JAKUB ŠIMMER | | |
| KRAJ: ÚSTECKÝ | OBLAST: MOST | OBEC: LITVÍNOV | |
| INVESTOR: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov | | | FORMÁT: 6A4 DATUM: 01/2022 |
| REGENERACE BÝVALÉHO AREÁLU KOVOŠROTU V HAMRU U LITVÍNOVA – 1. ETAPA, SO 01 AB | | | STUPEŇ: DPS<br>ČÍSLO ZAKÁZKY: 050-1097 |
| D1.4 – ELEKTROINSTALACE | | | ČÍSLO PARÉ: / MĚŘÍTKO: 1:100 / ČÍSLO VÝKRESU: 09 |
| HROMOSVOD | | | |