



Váš dopis zn.: email  
ze dne: 14. 5. 2022  
Naše značka: O22690061573/UTPCMO/KŠ  
Č. složky  
Vyřizuje: **Karel Šimon**  
Datová schránka: **f7rf9ns**  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 13. 6. 2022

[prejza.l@volny.cz](mailto:prejza.l@volny.cz)

### Vyjádření k dokumentaci pro povolení nových vodovodních a kanalizačních přípojek a jejich změn

Název akce:	<b>Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1.etapa" na p. č. st. 277 a 278 v k. ú. Hamr u Litvínova</b>
Účel vyjádření:	<b>k dokumentaci pro povolení stavby a staveb s ní souvisejících</b>
Zájmové území:	Okres: Most
	Obec: Litvínov
	Část obce, ulice, č. p.: <b>Hamr u Litvínova</b>
	Katastrální území, parcelní číslo <b>Hamr u Litvínova:, p. p. č. 459/1/, 960/3, 975/1</b>
Žadatel:	Luboš Prejza
Adresa, tel., e-mail	<a href="mailto:prejza.l@volny.cz">prejza.l@volny.cz</a>
Investor:	Město Litvínov,
Adresa, tel., e-mail	náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov
Projektant:	Ing. Filip Šimmer
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	/UTPCMO/Kp ze dne 1. 2. 2022
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b>

Napojení přípojek na stávající VHI	Vodovod: vlastník SVS
------------------------------------	-----------------------

#### Popis navrženého řešení:

Jedná se o regeneraci bývalého areálu kovošrotu na p. č. st. 277, 278 a p. p. č. 459/1/, 960/3, 975/1 v k. ú. Hamr u Litvínova

#### VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

**Přípojka bude provedena** z tvárné litiny DN80 v délce 9,2 m. Napojí se na stávající vodovodní řad LT 80 vsazením nového T-kusu DN80/80. Na T-kus bude instalováno krátké přírubové zemní šoupě. Přípojka bude ukončena vodoměrnou sestavou v šachtě mimo komunikaci.

Typ 21

strana 1 / 3

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



Maximální denní potřeba vody pro areál je 13,927m<sup>3</sup>.

### Kanalizační přípojka

**Tlaková** - Plastové potrubí HDPE PE 100 RC+ SDR 17 d 63

**Gravitační** - Kameninové potrubí hrdlové DN 250

**Kanalizační přípojka** - Kombinace tlakové a gravitační přípojky kanalizace celkové délky 454,5 m

Kapacita:

Tlaková kanalizace napojená do revizní šachty na gravitační části kanalizační přípojky – potrubí PEHD PE100 RC+ SDR 17 d 63 gravitační část kanalizační přípojky – kameninové potrubí hrdlové (hrdlo K, spoj C), napojené do stávající revizní šachty na stávající stoce DN 1000

plastová čerpací jímka Ø 1440/1770 mm se dvěma ponorným kalovým čerpadly

- průměrná denní spotřeba vody : 9,5 m3/den
- měsíční spotřeba vody: 190,0 m3
- roční spotřeba vody: 2280 m3

Dešťové vody budou odváděny stávajícím způsobem

S obsahem dokumentace pro povolení výstavby rodinného domu vč. vodovodní a kanalizační přípojky  
**souhlasíme**

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

**Stavebník bere na vědomí skutečnost, že je v lokalitě umístěn vodovodní řad do DN 500 a kanalizační stoka nad DN 500 a dále se bude řídit ustanoveními zákona č.274/2001 Sb. v platném znění.**

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz).
- 3) **Vodoměrná sestava bude odpovídat Obecné technickým podmínkám provozovatele, které jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).**
- 4) **Po obdržení příslušného povolení stavby se prosím dostavte osobně na Zákaznické centrum provozovatele k prepisu „Smlouvy o dodávce pitné vody a smlouvy o odvádění odpadních vod“, kde provozovateli doložíte:**
  - A) Doklady pro úspěšné sepsání žádosti o „Zřízení přípojek“ jsou:
    - Rozhodnutí stavebního úřadu, v němž je přípojka povolena.
    - Schválená (orazítkovaná) projektová dokumentace přípojky.
    - Výpis z katastru nemovitostí, resp. doklad prokazující vlastnictví.
    - Vyjádření SČVK k projektové dokumentaci.
  - B) Doklady pro úspěšné sepsání „Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod“ jsou:
    - Osobní doklady.
    - Smlouvu podepisuje vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci (případně v zastoupení).
    - Jestliže je objekt ve vlastnictví více osob, podepisuje smlouvu většinový spoluvlastník nebo jeden zástupce spoluvlastníků – pověřený plnou mocí od všech ostatních (plná moc musí být ověřená). V případě, že je objekt ve vlastnictví společného jmění manželů, smlouvu podepisuje pouze jeden (plná moc být nemusí).
    - Výpis z katastru nemovitostí, resp. doklad prokazující vlastnictví.
    - Spojovací číslo SIPO nebo číslo účtu pro zálohové platby.
    - Výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenské oprávnění a osvědčení o DIČ – u podnikatelských subjektů.





- Současný stav vodoměru a to pouze u objektů s již sepsanou smlouvou na odběr pitné vody.
- 5) **Po realizaci nové vodovodní přípojky provedené výhradně a pouze provozovatelem, odběratel od provozovatele obdrží:**
  - 1. Předání prací na vodovodní síti formou potvrzeného formuláře „Objednávka a předání prací na vodovodní síti“.
  - 2. Doklad o technickém stavu vodovodní přípojky – revize vodovodní přípojky.
  - 3. Výkaz o osazení vodoměru – montážní list.
  - 4. Čestné prohlášení plátce DPH obdrží SČVK (pouze v případě, že chce odběratel sníženou sazbu DPH).
  - 5. Prohlášení o shodě.
- 6) **Po realizaci nové kanalizační přípojky, kterou si odběratel zajišťuje sám, je k udělení souhlasu s uvedením přípojky do provozu nutné provozovateli doložit:**
  - 1. Revizi kanalizační přípojky dle PD, vyhotovenou pracovníkem SČVK.
- 7) **Pouze v případech, kdy realizaci nové kanalizační přípojky bude zajišťovat provozovatel, odběratel od provozovatele obdrží:**
  - 1. Předání prací na kanalizační síti formou potvrzeného formuláře „Objednávka a předání prací na kanalizační síti“.
  - 2. Doklad o technickém stavu kanalizační přípojky – revize kanalizační přípojky.
  - 3. Čestné prohlášení plátce DPH obdrží SČVK (pouze v případě, že chce odběratel sníženou sazbu DPH).
  - 4. Prohlášení o shodě.

**Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.**

**Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společností.**

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Karel Šimon  
referent technickoprovozní činnosti