

Váš dopis zn. / Your letter ref.:

Ze dne/ Date: 10.08.2022
Naše zn / Our ref.: ST-V-2022-00339
Vyřizuje / Disposition: Ing. Petra Blínová
Telefon / Phone number: +420 730 164 676
E-mail / E-mail: petra.blinova@setep.cz
Datum / Date: 07.09.2022

S4A, s.r.o.
Loupnická č.p. 176
Litvínov - Janov
435 42

Vyjádření společnosti Severočeská teplárenská, a.s. - ST-V-2022-00339

k akci s názvem: **Revitalizace sportoviště v Litvínově - ul. Čapkova, Mostecká**

důvod žádosti: Komunikace, chodníky, parkoviště, zpevněné plochy - vyjádření k dokumentaci pro provádění stavby

platnost vyjádření: 1 rok od jeho vystavení

Na základě Vaší žádosti, ze dne 10.08.2022, o vyjádření ke shora uvedené akci Vám sdělujeme, že v zájmovém území, které je vyobrazeno v příloze tohoto vyjádření, se **nachází** zařízení ve správě společnosti Severočeská teplárenská, a.s. Jedná se o primární horkovodní vedení 2x DN 50 uložené v neprůlezném topném kanále. Situace s orientačním zákresem trasy tepelného vedení je nedílnou přílohou tohoto vyjádření.

K vyjádření byla předložena dokumentace, kterou zpracovala společnost S4A, s.r.o.; zodp. projektant Ing. L. Doležalová v červnu 2022. Podle předložené dokumentace navrhovaná stavba zasáhne zařízení pro rozvod tepelné energie včetně jeho ochranného pásma.

Dle projektové dokumentace dojde k vyčištění stávající asfaltové plochy sportoviště, bude provedena penetrace vyčištěného povrchu a následně, na základě požadavku investora, umístěna vrstva z povrchu EPDM složená z vyrovnávací vrstvy SBR, tlumící vrstvy SBR a pryžového povrchu EPDM.

Severočeská teplárenská, a.s. souhlasí s plánovanou stavbou podle předložené dokumentace za podmínky, že před započítím stavby musí být podepsána smlouva mezi vlastníkem sportoviště Městem Litvínov a Severočeskou teplárenskou, a.s. Součástí smlouvy bude ujednání, že v případě havárie nebo generální opravy na horkovodu umístěném pod stavbou „Revitalizace sportoviště v Litvínově - ul. Čapkova, Mostecká“ provede opravu navrženého povrchu a jeho uvedení do původního stavu vlastník na své náklady.

Podmínky pro činnost v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie:

- Dle zákona č. 458/2000 Sb. je v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepla, i mimo ně, zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit toto zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Šířka ochranného pásma je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepla ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.
- Před zahájením stavby si je stavebník **povinen** nechat vytyčit trasu tepelného zařízení naším pracovníkem. Objednávka vytyčení se provádí přes objednávkový formulář na webových stránkách www.setep.cz.

Kontaktní osoba:


Primární rozvody (horkovod) v oblasti Most a Litvínov

Zdeněk Žák, tel. 606 633 395, e-mail: zdenek.zak@setep.cz

- Dle projektové dokumentace dojde k provrtání stávající asfaltové plochy z důvodu vsakování vody. Požadujeme, aby tyto vrty byly umístěny mimo ochranné pásmo našeho zařízení.
- Na tepelném zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude zřizována jakákoli deponie materiálu, ornice, stavební strojů apod.
- V případě poruchy nebo havárie musí být k tepelnému zařízení zajištěn přístup.
- Severočeská teplárenská, a.s. trvá na tom, že stavební činností nedojde k jakékoli újmě, a to i postupné, tepelného zařízení v majetku naší společnosti a to i z dlouhodobého hlediska. Pokud dojde k jakékoli újmě tepelného zařízení, bude tato neprodleně odstraněna na náklad investora.
- Souhlas s činností v ochranném pásmu rozvodů tepelné energie je vydáván pouze pro provedení nezbytných prací v souvislosti s realizací shora uvedené stavby podle předložené a námi odsouhlasené dokumentace. Pro jakoukoli jinou činnost je stavebník povinen dodržet ustanovení § 87, zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a požádat si o nové vyjádření a souhlas s činností v ochranném pásmu rozvodů tepelné energie.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost, popř. úpravy terénu v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepla, považována podle § 87 energetického zákona za činnost bez našeho předchozího souhlasu.

S pozdravem

Severočeská teplárenská, a.s.
Most, Komořany, Teplárenská 2,
PSČ 434 03
IČ 28733118 (9) 

Ing. Blínová Petra
Správce majetku a GIS
Severočeská teplárenská, a.s.

Přílohy:

- zákres zájmového území v katastrální mapě

..

K podávání žádostí o vyjádření využijte náš vyjadřovací portál na webových stránkách společnosti:

www.setep.cz/vyjadreni-o-existenci-siti.