



Váš dopis zn.: SCVKZAD146185
ze dne: 12. 8. 2022
Naše značka: O22690091195/UTPCMO/KŠ
Vyřizuje: **Karel Šimon**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 30. 8. 2022

lucie.dvorakova@s4a.cz

Vyjádření k dokumentaci pro povolení stavby a staveb s ní souvisejících

Název akce:	Revitalizace sportoviště v Litvínově – ul. Čapkova, Mostecká
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro povolení stavby a staveb s ní souvisejících
Zájmové území:	Okres: Most
	Obec: Litvínov
	Část obce, ulice, č. p.: Horní Litvínov
	Katastrální území, parcelní číslo: Horní Litvínov, p. p. č. 126/69
Žadatel:	Lucie Dvořáková
Adresa, tel., e-mail	608830872 lucie.dvorakova@s4a.cz
Investor:	Město Litvínov
Adresa, tel., e-mail	
Projektant:	S4A, s.r.o.
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	--
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Vodohospodářská stavba	NE
------------------------	----

Popis navrženého řešení:

Stavba řeší revitalizaci sportoviště tj. položení nového povrchu na hřiště na p. p. č. 126/69, k. ú. Horní Litvínov.

S obsahem dokumentace pro povolení výše uvedené stavby
souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

Stavebník bere na vědomí skutečnost, že je v lokalitě umístěn vodovodní řad do DN 500, dále se bude řídit ustanoveními zákona č.274/2001 Sb. v platném znění.



Překážky v ochranném pásmu vodovodu budou v případě vynuceného zásahu odstraněny na náklady stavebníka. Uvedení do původního stavu bude provedeno stavebníkem na vlastní náklady. V případě poruchy, údržby, výměny, čištění a oprav vodovodu umožní stavebník kdykoliv vstup a vjezd pracovníkům Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. V ochranném pásmu se nebude navyšovat výšková úroveň povrchu. Stavebník je povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodu mající vazbu na terén. Technickému útvaru bude před započítím užívání stavby předložen zápis o kontrole splnění této povinnosti potvrzený zástupcem Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., provoz Most.

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 5) **Stavbou nebude měněna stávající výšková úroveň povrchu v místě ochranného pásma.**
- 6) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 7) Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v Obecně technických podmínkách pro realizaci a kolaudaci staveb, které jsou k dispozici na www.scvk.cz.
- 8) Místo křížení a souběhu musí být před zahrnutím zkontrolováno zástupcem naší společnosti, (vodovody- p. Rezler 606 605 128).
Povinnost kontroly se vztahuje i na zařízení, která nebyla odhalena. O kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku. Kopie zápisu bude předložena UTPČ Most před započítím užívání stavby.
- 9) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 10) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.

Ochranná pásma dle Zákona o vodovodech a kanalizacích (274/2001 sb.):

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce se zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodohospodářské infrastruktury se vlastník pozemku zdrží níže uvedených činností:



- a) provádění zemních prací, staveb, umístování konstrukce nebo jiných podobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoe, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování
- a) vysazování trvalých porostů, dřevin
- b) provádění skládek
- c) provádění terénních úprav

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Karel Šimon
referent technicko-provozní činnosti

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IC: 49099451 DIČ: CZ49099451

153