



Váš dopis zn.: SCVKZAD146620
ze dne: 18. 8. 2022
Naše značka: O22690094589/UTPCMO/KŠ
Vyřizuje: Karel Šimon
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 7. 9. 2022

iveta.dunovska@mulitvinov.cz

Vyjádření k dokumentaci pro povolení stavby a staveb s ní souvisejících

Název akce:	Nová plavecká hala Litvínov , Podkrušnohorská
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro povolení stavby a staveb s ní souvisejících - prodloužení
Zájmové území:	Okres: Most
	Obec: Litvínov
	Část obce, ulice, č. p.: Litvínov, Podkrušnohorská, 100
	Katastrální území, parcelní číslo: Horní Litvínov, p. p. č. , 2695/1, 2694, 2693, 2697, 2013/16, 2013/1
Žadatel:	Iveta Dunovská
Adresa, tel., e-mail	476767615 iveta.dunovska@mulitvinov.cz
Investor:	Město Litvínov
Adresa, tel., e-mail	nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
Projektant:	h – projekt s.r.o.
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	O19690066865 /UTPCMO/We ze dne 23. 7. 2019
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Vodohospodářská stavba	NE
---------------------------	----

Popis navrženého řešení:

Dokumentace řeší výstavbu nové plavecké haly na koupališti Koldům v Litvínově, včetně výměny stávajících přípojek vodovodu a splaškové kanalizace. Dešťové vody nebudou zaústěny do přípojky splaškové kanalizace.

Vodovodní přípojka vzhledem ke kapacitě řadu je navržena v DN 80, vodoměr ve VŠ bude typ Flodis 6, s připojením G 1 ½".

S obsahem dokumentace pro povolení výše uvedené stavby
souhlasíme



za předpokladu dodržení následujících podmínek:

Stavebník bere na vědomí skutečnost, že jsou v lokalitě umístěny kanalizační stoka do DN 500 a vodovodní řad do DN 500, dále se bude řídit ustanoveními zákona č.274/2001 Sb. v platném znění.

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 5) **V místě křížení zařízení v naší správě požadujeme osazení ocelových nebo betonových chrániček s přesahem 1 m.**
- 6) **Stavbou nebude měněna stávající výšková úroveň povrchu v místě ochranného pásma.**
- 7) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 8) Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v Obecně technických podmínkách pro realizaci a kolaudaci staveb, které jsou k dispozici na www.scvk.cz.
- 9) Místo křížení a souběhu musí být před zahrnutím zkontrolováno zástupcem naší společnosti, (vodovody- p. Rezler tel.: 606 605 128, kanalizace p. Aschenbrenner tel.: 606131580).
Povinnost kontroly se vztahuje i na zařízení, která nebyla odhalena. O kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku. Kopie zápisu bude předložena UTPČ Most před započítím užívání stavby.
- 10) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 11) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 12) Stavebník zajistí geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem v souřadnicovém systému (JTSK) a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation ("dgn V7"). **Zaměření bude na CD, případně elektronicky, předáno UTPČ Litvínov před započítím užívání stavby.**

Trasa vodovodní a kanalizační přípojky není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o výskytu přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Provozovatel vodovodu nezajišťuje potřebu pro požární účely vodovodní přípojkou, kapacitu k zásobování hydrantů. Pro požární účely uvedené lokality je určen stávající nadzemní hydrant DN 80 na p.p.č.2011/1, k.ú. Horní Litvínov.

Stávající vodoměrná šachta bude při stavbě vyměněna za novou, prefabrikovanou.



Vodovodní přípojku, od odbočky do vodoměrné šachty, provádí na objednávku pouze Severočeská servisní a.s.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Karel Šimon
referent technicko-provozní činnosti
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
153