

Technicko-obchodní specifikace č.7

Akce: Nová plavecká hala Litvínov – TS včetně připojení k el. sítím VN a NN

Název zařízení:	rozdávěč nn do pochozí TS
Umístění rozváděče:	uvnitř kompaktní TS
Počet ks:	2
Dodavatel:	Pro 8
<u>Typ:</u>	RVT 1099 / 1200
Rozměry skříňe:	š1250 x v1350 x hl.380
Krytí:	IP 10 z čelní strany
Zavírání dveří:	klikou se zámkem
Jmenovitý proud přípojníc:	1000 A
Jmenovitý proud jističe:	1000 A
Typ jističe:	BL 1000 SE 305 s vypínací cívkou
Typ spouště	SE-BL-J1000 DTV3 (nastavení = In 870 A)
Analyzátor:	DMG 600
Kompenzace:	trafa na krátko
Způsob jištění vývodů:	výkonové jističe (2x) a 2x OPVP 14/1
Typy výkonových jističů:	BL1000 SE305 a BD160NT305
Počet vývodů:	dva+ dva (z toho 1x RPO a 1x TOTALSTOP)
Příslušenství:	svodiče přepětí Lovos
El. soustava:	3PEN, AC 50Hz, 400V/TN-C
Ochrana před úraz.el.proudem:	automatickým odpojením vadné části

Výkresy:

Schéma zapojení:	dle katalogu výrobce
Situace připojení k el.síti:	De 2

V Mostě dne: 27.09.2023

Vypracoval: Kareš M.