

## **Technicko-obchodní specifikace č.5**

**Akce:** Nová plavecká hala Litvínov – TS včetně připojení k el. sítím VN a NN

Název:	kompaktní jistič trojpólový 1000 A
Označení přístroje v PD:	QM01
Počet kusů:	2 (ve dvou rozváděčích)
Dodavatel:	OEZ s.r.o. Letohrad
Typ přístroje:	BL1000 SE305
Počet pólů:	3
Provedení přístroje:	pevné s předním přívodem
Podpěťová spoušť:	SE-BL-J1000-DTV3 (nastavení 866A)
Jmenovité napětí:	690 V - AC 50 Hz
Jmenovitý proud:	1000 A
Jm.napětí podpěťové cívky:	230 V
Směr přívodu a vývodu:	standardní
Krytí:	IP 20
Rozměry přístroje:	š210 x v350 x hl135+63 (typizované)
Ochrana před úraz.el.proud.:	automatickým odpojením vadné části
El. soustava:	3 PEN, AC 50 Hz, 400 V / TN - C
<u>Výkresy:</u>	
Schéma zapojení:	dle katalogu

V Mostě 20.09.2023.

Vypracoval: Kareš M.