

## **Technicko-obchodní specifikace č.4**

**Akce:** Nová plavecká hala Litvínov – TS včetně připojení k el. sítím VN a NN

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Název:                       | kompaktní jistič trojpólový 1000 A  |
| Označení přístroje v PD:     | QM01                                |
| Počet kusů:                  | 2 (ve dvou rozváděčích)             |
| Dodavatel:                   | OEZ s.r.o. Letohrad                 |
| Typ přístroje:               | BL1000 SE305                        |
| Počet pólů:                  | 3                                   |
| Provedení přístroje:         | pevné s předním přívodem            |
| Podpěťová spoušť:            | SE-BL-J1000-DTV3 (nastavení 909A)   |
| Jmenovité napětí:            | 690 V - AC 50 Hz                    |
| Jmenovitý proud:             | 1000 A                              |
| Jm.napětí podpěťové cívky:   | 230 V                               |
| Směr přívodu a vývodu:       | standardní                          |
| Krytí:                       | IP 20                               |
| Rozměry přístroje:           | š210 x v350 x hl135+63 (typizované) |
| Ochrana před úraz.el.proud.: | automatickým odpojením vadné části  |
| El. soustava:                | 3 PEN, AC 50 Hz, 400 V / TN - C     |
| <u>Výkresy:</u>              |                                     |
| Schéma zapojení:             | dle katalogu                        |

V Mostě 20.09.2023.

Vypracoval: Kareš M.