

KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE

STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

Název akce:

**B1804 BEZBARIÉROVÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
PŘÍSTAVBA VÝTAHU – ZŠ SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ
č.p.991 – ul.ŠAFAŘÍKOVA – LITVÍNOV**

ZHODNOCENÍ S OHLEDEM NA PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Ve výtahu a výtahové šachtě je prostředí normální. Dle ČSN 33 2000-5-51ed.3 čl. NA 512.2.5 se stanoví, že pro prostředí normální **není nutné** vypracovávat protokol o určení vnějších vlivů.



Ve Strážkách dne 10.12.2018

Ing. Vlastimil Křížan