




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



MĚSTO LITVÍN OV

se sídlem Městský úřad Litvínov, nám.Míru 11, 436 01 Litvínov

MŠ Sluníčko, Litvínov - zahrada Království přírody

Dodatečná informace zadavatele č.3

A) Dotaz uchazeče:

1) Valouny ve svahu – žádáme o upřesnění vzhledem k příkrému svahu zda-li jako schody nebo jako šlapáky?

2) Pítko pro ptáky – z jakého bude materiálu?

3) Hmatová cesta – je možné tuto cestu z akátového rámu zhotovit z vícero rovných bloků nebo je nutné dodržet obloukovitý tvar jako v PD?

4) Herní sestava má plastovou skluzavku, ve specifikaci je uvedena nerezová, která má být dodána?

5) Skluzavka ve svahu – ve vizualizaci je plastová, ve specifikaci nerezová. Jaká má být dodána? Dále bez ohledu na délku skluzavky je potřeba alespoň 150cm trávníku či udusaného povrchu před skluzavkou (nebo dopadová plocha)? Pokud by dopadová plocha byla, tak až 250cm. V současné době takový prostor před skluzavkou není, je tam obrubník. Jinak prvek nemůže být umístěn v souladu s bezpečnostní normou.

6) Není předloha Logo MŠ Sluníčko, prosíme o její zaslání.

7) Informační tabule – je předmětem dodávky i deska s potiskem či pouze dřevěný infopanel bez potištěné desky? Pokud s deskou, z jakého materiálu má být deska zhotovena?

8) Skluzavka ve svahu – nerezová, délka skluzu 5-5,5 m a převýšení cca 2,5 m. Výrobce takových skluzavek dodává skluzavku pro převýšení 2,5m pouze s délkou skluzu 4,5 m. Delší skluz by znamenal mírnější sklon skluzavky, který by měl vliv na klouzavost s možností nebezpečného zastavování v dráze. Je možné nahradit skluzavku z TZ za skluzavku dodávanou výrobcem?

A) Odpověď:

1) Valouny budou zapuštěny do svahu jako vyčnívající skály, mezi kterými se budou děti prolézat, nižší budou přelézat.

2) Pítko pro ptáky bude z keramiky, příp. z kamene, kov nebo litinový.

3) Hmatová cesta – rám je možné udělat z více dílů, ale výsledek aby byl do oblouku dle PD.

4) Předmětem dodávky je nerezová skluzavka.

5) Skluzavka ve svahu – bude nerezová. Po konzultaci s projektantkou a s ohledem na strmý svah a navazující bet.obrubu bude tento prvek při vlastní realizaci přesunut do prostoru „amfiteátru“, což nebude mít vliv na navýšení rozpočtové položky. Přesunutím na jiné vhodné místo odpadá nutnost řešit dopadovou plochu (do 60cm postačí trávník).



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

6) Logo MŠ Sluníčko – plastika sluníčka vyřezaná do třech kúlů o délce cca 2m a o průměru kulatiny cca 0,3-0,4m, které bude před budovou. Do spodu kulatiny bude přidělána závitová tyč zabetonovaná do bet.patky cca 0,15 m pod terén. V zemi budou 3 kúly stejné vzdálené od sebe, přes všechny tři bude vyřezáno jedno slunce, které z dálky bude vytvářet jednotný obraz (viz. náčrtek). Materiál – akát (kapit. 8 popis zákl.materiálů).

7) Infotabule je vč. desky – deska bude z materiálu standardně používaného na mapy, např. HDPE plast.

8) Skluzavka ve svahu – přemístí se na jiné vhodné místo. Bude nerezová, s délkou 4,5 – 5,5 m. Je možno nahradit skluzavku uvedenou v PD za jinou dodávanou výrobcem.

B) Dotaz uchazeče:

Je možné VRN více rozepsat?

B) Odpověď:

Vedlejší rozpočtové náklady uvedené na krycím listě zahrnují kromě dopravy, další náklady uvedené v ZD, bod 4.1 (skládkovné, poplatky, úhrady energií, vytýčení staveniště, zařízení staveniště, vyklizení dotčených ploch a uvedení do původního stavu, pořízení dokumentace skutečného provedení, příp. zaměření stavby, revize na zabudované prvky, měření apod.).

C) Dotaz uchazeče:

Má se ocenit rozpočtová rezerva uvedená na krycím listě?

C) Odpověď:

Rozpočtová rezerva 10% slouží jako rezerva pro možné vícepráce (je utvářena vzorcem), kolonka je uzamčená, bude vyplněna automaticky. Uchazeč do vzorců zasahovat nebude.

Městský úřad Litvínov
Odbor investic a regionálního rozvoje
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

V Litvínově dne 17.6.2015

Schválila: Ing. Hana Nováková, vedoucí odb. investic a reg.rozvoje