


Legenda:

- SZ...svorka zkušební
- SO...svorka okapová
- SR 01...svorka spojovací v zemi
- SS...svorka spojovací
- SP...svorka připojovací
- JOD...jímač oddálený
- OU...ochranný úhelník
- CS...číslo svodu
- SP...svorka připojovací

Poznámka:

- Jímací soustava a svody budou provedeny holým vodičem AlMgSi \varnothing 8 mm testovaným na hromosvod
- V případě, že stávající uzemnění nevyhoví bude nutné položit nové ve výkopu okolo objektu, hl. 70cm (drát FeZn \varnothing 10mm testovaným na hromosvod)

			
L. BENEDA, stavební a projekční kancelář			
VED. PROJ.: LUBOŠ BENEDA		ODP. PROJ.: MIROSLAV PECH	
VYPRACOVAL:			
OBEC:	LITVÍN OV - JANOV	STAVEBNÍ ÚŘAD:	LITVÍN OV
INVESTOR:		MĚSTO LITVÍN OV	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DRUŽINY Č.P. 125 UL. PŘÁTELSTVÍ, JANOV		MIROSLAV PECH	
		HANKOVA 10, 301 00 PLZEŇ	
		IČO:46847359	
		RAZÍTKO:	
		DATUM:	06. 2013
		STUPEŇ:	PP
		Č. ZAKÁZKY:	201307
		FORMÁT:	
STŘECHA - BLESKOSVOD		MĚŘ.: 1:100	Č. VÝKR.: 2